

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE



Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH
przetargi@zdplublin.pl

24-200 Bełżyce ul. Żeromskiego 3 tel. (81) 516-24-75, fax. 516-24-78

Bełżyce 02.10.2018r.

BiZP.2720-26/02/18

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka od km 2+735 do km 3+135 w miejscowości Antoniówka gm. Wysokie”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, dot. w/w postępowania przetargowego.

Pytanie Nr 1:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy cm z rur typu PP lub PEHD?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przepustów pod zjazdami Ø 60 cm z rur typu PP lub PEHD.

Pytanie Nr 2:

„Prosimy o określenie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej do warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz podania obowiązującej kategorii obciążenia ruchem”.

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę mineralo – asfaltową:

- na warstwę ścieralną AC 8 S 50/70 – KR 2
- na warstwę wiążącą AC 16 W 50/70 – KR 2

Zastępca Dyrektora
NACZELNIK WYDZIAŁU DRÓG

mgr inż. Anna Woźnicka