

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE



Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH

przetargi@zdplublin.pl

24-200 Bełżyce ul. Żeromskiego 3 tel. (81) 516-24-75, fax. 516-24-78

Bełżyce, dnia 22 czerwca 2020 r.

BiZP.2720-08/01/2020/EA

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. Nr 2297L w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, dot. ww. postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1

„W opisie technicznym projektu wykonawczego branży drogowej napisano: „Zaprojektowano rowy kryte z rur PP fi50 na ławie żwirowej z betonowymi studniami rewizyjnymi fi 1,0 m”. Prosimy o określenie sztywności obwodowej rur SN oraz dostarczenie dokumentacji odwodnienia drogi w postaci profilu podłużnego rowu krytego lub tabeli z rzędnymi rowu krytego lub jakiegokolwiek innej dokumentacji pozwalającej określić wysokość studni, objętość wykopów i ilość materiałów”.

Odpowiedź

Zaprojektowane przepusty pod zjazdami oraz rowy kryte należy wykonać z rur PP o sztywności obwodowej SN 8 KN/m². Powyższe określono w przedmiarze robót.

Wysokościowe ukształtowanie rowu krytego oraz studni rewizyjnych powiązane jest z niweletą drogi i przekrojami normalnymi drogi w odniesieniu do miejsca występowania elementu odwodnienia drogi.

Wykonawca składający ofertę na w/w postępowanie przetargowe zobowiązany jest zapoznać się z treścią wyjaśnień dot. niniejszego postępowania przetargowego.

Naczelnik
Wydziału Dróg i Mostów
mgr inż. Anna Woźnicka