

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE



## Z SIEDZIBĄ W BELŻYCACH

przetargi@zdplublin.pl

24-200 Belżyce ul. Żeromskiego 3 tel. (81) 516-24-75, fax. 516-24-78

Belżyce 21.03.2019r.

BiZP.2720-08/01/19

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390 w miejscowości Piotrawin i Panieńszczyzna, gmina Jastków”.

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Belżycach, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, dot. w/w postępowania przetargowego.

#### Pytanie nr 1

„Jakie mają być parametry techniczne barier ochronnych stalowych (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zderzenia)?”.

#### Odpowiedź

Zmawiający wyjaśnia, iż parametry techniczne barier ochronnych stalowych są następujące:


- poziom powstrzymywania H4a,
- szerokość pracująca W1,
- poziom intensywności zderzenia A.

#### Pytanie nr 2

„Prosimy o załączenie parametrów technicznych dla geosyntetyku do wykonania materaca nad kolumnami DSM”.

#### Odpowiedź

Wymagane parametry techniczne dla geosyntetyku do wykonania materaca nad kolumnami DSM zostały zawarte w opisie do projektu wykonawczego (str. nr 9) i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (od str. 82 – D-02.03.01B Zbrojenie geosyntetyczne korpusu drogi).

  
DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lublinie z/s w Belżycach  
mgr inż. Anna Woźnicka