

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE



Z SIEDZIBĄ W BEŁŻYCACH

przetargi@zdp Lublin.pl

24-200 Bełżyce ul. Żeromskiego 3 tel. (81) 516-24-75, fax. 516-24-78

Bełżyce, dnia 27 sierpnia 2020 r.

BiZP.2720-13/02/2020/SC

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313L w miejscowości Dragany od km 0+000 do km 0+655”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, dot. ww. postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. przetargi@zdp Lublin.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną formę złożenia wadium. Wadium należy złożyć zgodnie z zapisami pkt 9 SIWZ tj. w formie pieniądza przelewem na konto podane przez Zamawiającego lub w innej dopuszczonej formie należy złożyć dokument w oryginale do oferty. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi zarówno w Ogłoszeniu o zamówieniu jak i w treści SIWZ, postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w takiej też formie należy składać ofertę, na którą składa się dla jej ważności zabezpieczenie oferty w postaci wadium. Niedopuszczalne jest złożenie odrębnie (poza kopertą z ofertą) dokumentu wniesienia wadium.

Pytanie nr 2

„Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z zapisami SST jest KR1-2”.

Odpowiedź

Obowiązującą kategorią obciążenia jest KR 1-2.

Pytanie nr 3

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. szerokości poszerzeń obustronnych jezdni między rys. nr 2 Przekrój normalny – szer. Poszerzenia warstwy ścieralnej od 0,4 m do 0,50m na jedną stronę, a przedmiarem robót – przy poszerzeniu obustronnym w przedmiarze robót warstwę mrozochronną przyjęto 0,7m (poz. 2.2), podbudowę z kruszywa warstwa dolna 32/63 gr. 15cm przyjęto 0,6m (poz. 2.3), podbudowę z kruszywa warstwa górna gr. 10 cm przyjęto 0,55m (poz. 2.4)”.

Odpowiedź

Przy wykonywaniu kalkulacji należy przyjąć szerokość poszerzenia dwustronne równe średnio 0,5m (2x0,5m).

Wykonawca składający ofertę na w/w postępowanie przetargowe zobowiązany jest zapoznać się z treścią wyjaśnień dot. niniejszego postępowania przetargowego.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lublinie z/s w Bełżycach
mgr inż. Tomasz Jabłoński